

MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet
Székhely: 1121 Budapest, Budakeszi út 38.
Telephely: 1053 Budapest, Ferenciek tere


TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

2 0 16.

Budapest, 2016. március 18.

Készítette:

SOMOGYVÁRI TIBOR
munkavédelmi, tűzvédelmi,
vagyonvédelmi tanácsadó
2367 Újhartyán, Újsor út 5.
Asz.: 73406604-1-33 • EV-668388
Telefonszám: 06/30-253-4453


Somogyvári Tibor
Tűzvédelmi tanácsadó

TARTALOMJEGYZÉK

I. FEJEZET	4
TŰZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI	4
1.1. A munkahely vezetőjének tűzvédelmi feladatai.	5
1.2. Dolgozók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai.....	5
1.3. Tűzvédelmi vezető tűzvédelmi feladatai.....	6
II. FEJEZET	6
Használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok	6
Tevékenységre vonatkozó használati szabályok.....	7
Tűzveszélyes tevékenység személyi követelményei.....	7
Dohányzás tűzvédelmi szabályai.....	8
Villamos berendezések.....	8
Raktározás, tárolás tűzvédelmi szabályai.....	9
Kiürítés.....	9
Csatornahálózat.....	10
Tüzelő-, fűtőberendezések.....	10
Világító berendezések tűzvédelmi szabályok.....	10
Szellőzés.....	11
Hő-és füstelvezetés.....	11
III. FEJEZET	11
HELYISÉG SZERINTI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK	11
3.1. Raktárakra vonatkozó tűzvédelmi előírások.....	11
3.2. Irodákra vonatkozó tűzvédelmi előírások.....	12
3.3. Öltözők.....	12
3.4. WC-k, mosdók, zuhanyzók.....	12
3.5. Közlekedési utak, előterek, ki-és bejáratok tűzvédelmi előírásai.....	13
3.6. Tárolók tűzvédelmi előírásai.....	13
IV. FEJEZET	14
TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK	14
4.1. Tűzoltó készülék.....	14
V. FEJEZET	15
TŰZVÉDELMI OKTATÁS ,SZAKVIZSGA RENDJE	15

5.1. Előzetes tűzvédelmi oktatás.....	15
5.2. Ismétlődő tűzvédelmi oktatás rendje.....	15
5.3. Rendkívüli tűzvédelmi oktatás rendje.....	15
5.4. A tűzvédelmi oktatás terjedjen ki:.....	15
5.5. Tűzvédelmi szakvizsga.....	15
VI. FEJEZET.....	16
TŰZJELZÉS, TŰZOLTÁS.....	16
6.1. Tűzjelzés módja.....	16
6.2. Tűz oltása.....	16
6.3. Közművezetékek elzárása.....	17
6.4. A tüzeset utáni feladatok.....	17
VII.FEJEZET.....	18
ELLENŐRZÉS,KARBANTARTÁS,FELÜLVIZSGÁLAT.....	18
7.1. Általános előírások.....	18
VIII.FEJEZET.....	19
ZÁRÓ RENDELKEZÉS.....	19
MELLÉKLETEK	20

MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet
Székhely: 1121 Budapest, Budakeszi út 38.
Telephely: 1053 Budapest, Ferenciek tere

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Az 1996.évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 19.§, a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről és a 54/2014. (XII.5.) BM rendelet jogszabályainak előírásai alapján az élet és vagyónbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak kötelezettségeinek, valamint a védekezés személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek meghatározása érdekében az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot adom ki és végrehajtását kötelező jelleggel elrendelem.

A tűzvédelmi szabályzat területi hatálya kiterjed:

A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. valamennyi helyiségére, munkaterületeire.

A tűzvédelmi szabályzat személyi hatálya kiterjed:

A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya kiterjed a munkahely valamennyi alkalmazottjára, másodállású, mellékfoglalkozású, szerződéses dolgozóra, tanulóra, a területén bármilyen céllal tartózkodó, vagy tevékenységet végző személyekre (pl.: külső munkáltatóra, szállítóra, javítóra, szolgáltatást igénybe vevőre, ellenőrzőre, stb.)

A munkahelyi vezető köteles gondoskodni arról, hogy a tűz elleni védekezés szabályait, a dolgozók megismerjék, azokat betartsák és a munkavégzésük során alkalmazzák.

Az esetleges tárgyi, személyi változások miatt szükséges módosításokat a szabályzat mellékleteként kell szabályozni.

A módosításra a munkahely vezetője jogosult.

I. F E J E Z E T

TŰZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1.1. A munkahely vezetőjének tűzvédelmi feladatai

- A hatályos tűzvédelmi jogszabályok alapján Tűzvédelmi Szabályzatot ad ki.
- Minden tüzesetet jelent a tűzoltóságnak.
- Gondoskodik a munkahely tűzvédelmi berendezéseinek, eszközeinek üzemképességéről, felülvizsgálatuk, és karbantartásuk elvégzéséről.
- A gazdasági lehetőségein belül, ill. közvetlen veszély esetén azon túlmenően is köteles gondoskodni a tűz elleni védekezés műszaki, technikai, személyi feltételeiről.
- Gondoskodni köteles a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak végrehajtásáért és érvényesülésének rendszeres ellenőrzéséért.
- A munkahely fejlesztésekor, bővítésekor új berendezés beszerzése esetén gondoskodik a tűzvédelmi követelmények kidolgozásáról, az érdekeltek kioktatásáról.
- Megszervezi a munkahely dolgozóinak munkaidőben történő tűzvédelmi vállalkozó által tartandó tűzvédelmi oktatását.
- A rendelkezések, előírások megszegőivel szemben –súlyuknak megfelelően- szabálysértési feljelentés megtételére intézkedik, vagy saját jogkörben felelőségre vonást alkalmaz.
- Biztosítja a tűzvédelmet érintő felülvizsgálatok elvégzését, és a hiányosságok megszüntetését.
- Ellenőrzi és ellenőrizteti a tűzvédelmi előírások betartását.
- A tűzvédelmi helyzetre valamint a tűzoltás feltételeire kiható változást, annak megléte előtt legalább 15 nappal a hivatásos tűzoltóságnak bejelenti és gondoskodik a tűzoltás feltételeiről.

1.2. Dolgozók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai.

- A munkahely dolgozói kötelesek a rájuk bízott feladatot a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak betartásával végrehajtani.
- Kötelesek a munkahelyen rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat.
- A tűzvédelemmel kapcsolatos magatartási szabályokat kötelesek megismerni és azokat munkavégzés során megtartani.

Kötelesek továbbá:

- A tűzvédelmi oktatáson részt venni, az oktatáson elhangzottakat munkájuk során megfelelően alkalmazni.
- A munkahelyen elhelyezett tűzoltóeszközök használatát megismerni.
- Tüzeset vagy káreset alkalmával a részükre meghatározott kötelező magatartási szabályokat betartani, illetve a feladatokat végrehajtani.
- A személyesen észlelt vagy tudomásra jutott tűzvédelmi hiányosságok, illetve szabálytalanságok megszüntetésére intézkedni.

- Felelősek a munkavégzés során használt gépek, berendezések technológiai és kezelési utasításban foglaltak szerinti üzemeltetéséért, ellenőrzéséért.

1.3. Tűzvédelmi vezető tűzvédelmi feladatai

- Elkészíti a Tűzvédelmi Szabályzatot.
- A Tűzvédelmi Szabályzat szükséges módosításait elvégzi.
- A hatóság tűzvédelmi ellenőrzéseken részt vesz.
- Vezeti a tűzvédelmi üzemeltetési naplót.
- Megtartja a belépő dolgozók előzetes tűzvédelmi oktatását.
- Évente egy alkalommal ismétlődő tűzvédelmi oktatást tart.
- A tűzvédelmi iratokat megfelelően kezeli.
- A munkahelyen időszakosan tűzvédelmi ellenőrzéseket tart.

II. FEJEZET

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

1. A munkahely helyiségeit csak a használati engedélyben meghatározott, a rendeltetésének megfelelően szabad használni.
2. Tűzveszélyes folyadékot, zsírral szennyezett éghető hulladékot, papírt jól záró fedéllel ellátott és nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, a környezetvédelmi előírások figyelembevételével kialakított helyen és módon.
3. A munkavégzés ideje alatt az éghető hulladékot folyamatosan, de legfeljebb a műszak befejezésekor el kell távolítani.
4. A helyiség bejáratánál és a helyiségekben jól látható helyen a tűzveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát kell elhelyezni.
5. A villamos berendezések kapcsolóit, tűzvédelmi főkapcsolót, a tűzoltó készüléket és a menekülési utakat jól láthatóan meg kell jelölni.
6. A tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok betartását és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.

A TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ HASZNÁLATI SZABÁLYOK

1. A munkahelyen a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG

1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tüzet vagy robbanást okozhat.
2. Tűzveszélyes tevékenységet olyan szakember végezhet, aki az előírt szakmai képesítésen túlmenően a szükséges tűzvédelmi vizsgával is rendelkezik.
3. A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
4. Tűzveszélyes munkát /hegesztés, lángvágás, forrasztás stb./ csak engedély alapján szabad végezni.
5. A tűzveszélyes tevékenységre az engedélyt a munkahely vezetője adhatja ki.
6. A tűzveszélyes munka helyét meg kell tisztítani a gyúlékony anyagoktól és a hulladékoktól.
A hegesztés helyétől a gyúlékony anyagot 5 m-re kell eltávolítani, és célszerű azokat vizes ponyvával letakarni. Ha a hegesztés éghető padozatú helyiségben történik, a padozatot legalább 5 m sugarú körben vízzel fel kell locsolni.
7. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környékét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat köteles megszüntetni. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

A DOHÁNYZÁS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

1. A munkahely területén dohányozni csak a szabadtéren kijelölt dohányzóhelyen helyen szabad.
2. A dohányzási tilalmat és a dohányzásra kijelölt helyet nemzeti szabványban meghatározott táblával, illetőleg piktogrammal kell jelölni.
3. Dohányzással kapcsolatos előírások betartásáért az ügyvezető a felelős.
4. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

VILLAMOS BERENDEZÉSEK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

1. A munkahely villamos berendezéseit az állami szabványok szerint kell létesíteni, bővíteni, átalakítani, üzemeltetni, felülvizsgálni.
2. Villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a rendeltetés szerinti tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni.
3. Melegedésük, vagy a bennük keletkező villamos ív a környezetben tűz- és robbanásveszélyt ne okozzon.
4. A lámpatestekről, foglalatról és egyéb elektromos berendezésről a keletkezett port és szennyeződést rendszeresen el kell távolítani.
5. A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
6. Csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
7. A hordozható készülékek vezetékét megrövidíteni nem szabad, a csatlakozóvezeték legalább 1,5 m legyen és egy darabból álljon. Lehetőleg ne legyen hosszabb 5 m-nél.
8. Villamos készülék, berendezés használata után a dugaszoló villát a dugaljzattól ki kell húzni.
9. Villamos berendezések, villámhárítók tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatát 6 évenként kell elvégezni.

RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

1. A munkahely területén csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot ,eszközt, berendezést, felszerelést szabad tárolni és használni.
2. Egy helyiségben a robbanásveszélyes osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok vagy a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagokkal együtt –amennyiben nemzeti szabvány ettől eltérően nem rendelkezik- nem tárolhatók.
3. Menekülési útvonalon mindennemű tárolás tilos.
4. A tárolás során törekedni kell a rendre és a jól áttekinthetőségre.
5. A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
6. Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolni nem szabad.
7. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot és az éghető folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad.
8. Az éghető anyagokat oly módon kell tárolni, hogy azok tűz keletkezésében ne vehessenek részt, illetve azok a tűz kiinduló forrásává ne váljanak.
9. Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható.

KIÜRÍTÉS

1. A létesítményt úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az ott tartózkodók eltávozhassanak, illetve eltávolíthatók legyenek.
2. Az eltávozást a szabadba kell biztosítani úgy, hogy az épületet legalább két irányba ki lehessen üríteni.
3. Az épületben a kijárati, vészkijárati ajtókat és a menekülési útvonalakat világító vagy utánvilágító biztonsági jelzésekkel kell megjelölni, a menekülési

útvonalak teljes hosszán a jelöléseket úgy kell elhelyezni, hogy az épület bármely pontjáról legalább egy jel látható legyen.

4. Az elsősegély felszerelés, illetve orvosi szoba, valamint a tűzoltó eszközök helyét is meg kell jelölni a 54/2014. (XII.5.) BM rendelet vonatkozó előírásai alapján.

5. A közlekedési utakat, kijáratokat állandóan szabadon kell tartani, a villamos berendezések kapcsolóját, tűzvédelmi főkapcsolót, tűzoltó készülékeket és az azokhoz vezető utakat még ármenetileg sem szabad eltorlaszolni vagy leszűkíteni, illetve raktározás, tárolás céljára használni.

CSATORNAHÁLÓZAT

1. Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I.-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot közcatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

TÜZELŐ-,FŰTŐBERENDEZÉSEK

1. A létesítmény területén csak olyan fűtési rendszer használható, amely a rendeltetés szerinti működés során nem okoz tüzet vagy robbanást.

2. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő-és fűtőberendezést szabad használni.

3. A fűtőberendezés, valamint annak környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelentsen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

VILÁGÍTÓ BERENDEZÉSEK TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

1. A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetre tűzveszélyt ne jelentsen.

2. Villamos világítást vonatkozó műszaki követelmények szerint kell létesíteni és használni.

SZELLŐZÉS

- 1.Olyan tevékenységet, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony szellőztetés mellett végezhető
- 2.A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.

HŐ-ÉS FÜSTELVEZETÉS

- 1.A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos.

III. F E J E Z E T

HELYISÉGEK SZERINTI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK

3.1. Raktárakra vonatkozó tűzvédelmi előírások

- A raktárakban dohányozni tilos !
- A raktárakban állandóan rendet, tisztaságot kell tartani.
- A raktárakban éghető hulladék nem tárolható.
- A raktárakban a közlekedési utakat teljes szélességben szabadon kell tartani.
- A raktárakban csak szabványos, engedélyezett és érintésvédelmi szempontból kifogástalan villamos berendezéseket szabad használni.
- A raktárakban távozás után a villamos berendezéseket ki kell kapcsolni.
- A raktárakban illetéktelen személy nem tartózkodhat.
- A raktárban a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószervezetét a tűzvédelmi berendezést, készüléket eltorlaszolni, a belső közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
- Éghető födém, tetőszerkezet között, ha az anyag is éghető, a tárolt anyag és a tetőszerkezet, födém között legalább 1 m légteret kell szabadon tartani.
- A raktárban az éghető hulladékot, csepegést, szétfolyást naponta többször fel kell takarítani és a kijelölt hulladéktároló helyre kell szállítani.

3.2 Irodákra vonatkozó tűzvédelmi előírások

- Az irodákban csak szabványos, engedélyezett és érintésvédelmi szempontból kifogástalan villamos berendezéseket szabad alkalmazni.
- Az irodákban tűz és robbanásveszélyes anyagot tárolni tilos.
- Irodabútorra, ajtóra, ablakra elektromos berendezést, vagy vezetéket szerelni nem szabad.
- Irodában a közlekedési utakat szabadon kell tartani.
- Az irodákban mindig rendet, tisztaságot kell tartani.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a rendeltetés szerinti tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni.
- A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A világítóberendezést- eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni, és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
- A fővonalú telefonkészülék mellett jól látható helyen fel kell tüntetni a tűzoltóság hívószámát.
- A helyiségek rendszeres takarításáról és a keletkező éghető hulladék folyamatos eltávolításáról gondoskodni kell.

3.3. Öltözők

- Az öltözőkben a dohányzás tilos!
- Személyes holmit, ruházatot lehetőleg szekrényben, fogasokon kell elhelyezni.
- A berendezési tárgyakon kívül az öltözőkben más anyag tárolása tilos.
- A közlekedési utat, valamint a kijáratot szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- A helyiségben és az öltöző szekrényekben „robbanásveszélyes” osztályba tartozó anyag, illetve éghető folyadék ideiglenes jelleggel sem tárolható, még kis mennyiségben sem.
- A helyiséget csak rendeltetésének megfelelően szabad használni.

3.4. WC-k, mosdók, zuhanyzók

- A helyiségekben csak a takarításhoz, tisztításhoz szükséges eszközök, felszerelések helyezhetők el. Más anyag tárolása tilos.
- A munkaidő végén a helyiséget tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni az erre a feladatra kijelölt személynek és a tapasztalt szabálytalanságot haladéktalanul meg kell szüntetni.

3.5. Közlekedési utak, előterek, ki-és bejáratok tűzvédelmi előírásai

- A közlekedési utak, ki- és bejárat egyben a kiürítési, menekülési és mentési útvonalak.
- A fenti területeket eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.
- A kiürítési útvonalakon bútor (asztal, szék vagy bármilyen más tárgy,anyag) elhelyezése tilos.
- Az ezen a területeken lévő tűzoltó készüléket, valamint az elektromos főkapcsoló előtti területet eltorlaszolni tilos!
- A hatályos jogszabály előírásai szerint gondoskodni kell megfelelő jelölésükről.

3.6. Tárolók tűzvédelmi előírásai.

- A helyiségeket csak rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
- Menekülési útvonalon mindennemű tárolás tilos.
- A tárolás során törekedni kell a rendre és a jól áttekinthetőségre.
- A tárolókban tárolási rendet kell kialakítani. Állványos raktározásnál a 80cm közlekedési út biztosítása kötelező, az anyagokat, eszközöket és tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedéshez megfelelő szélességű út álljon rendelkezésre, kerülni kell a felhalmozást.
- Az éghető anyagokat oly módon kell tárolni, hogy azok a tűz keletkezésében ne vehessenek részt, azok a tűz kiinduló forrásává ne váljanak, illetve a keletkezett tűz terjedési lehetősége minél kisebb legyen.
- Az anyagokat nemenként csoportosítva kell tárolni.
- A belső közlekedési utakat, ajtókat leszűkíteni, a villamos berendezések kapcsolóját eltorlaszolni nem szabad.
- A feleslegessé váló anyagok selejtezéséről folyamatosan gondoskodni kell.
- Egy helyiségben a robbanásveszélyes osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok együtt vagy a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagokkal együtt nem tárolhatók.
- A tárolt anyagokat a veszélyes felmelegedéstől óvni kell.
- A helyiségekben a világítótesteket, lámpákat védőburával kell ellátni, s azok 60cm-es környezetében éghető anyagokat elhelyezni tilos.
- A helyiségek elhagyásakor fokozott figyelmet kell fordítani a tűzvédelmi szabályok megtartásának ellenőrzésére.

IV. FEJEZET TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK

4.1. Tűzoltó készülék

- A munkahely területén a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő, az ott keletkezett tüzek
- oltására alkalmas tűzoltó készülékek kerültek elhelyezésre és készenlétben tartásra.
- Az épületben lévő tűzoltó készülékeket a vonatkozó jogszabály előírásai szerinti időközönként az arra jogosult szakcéggel (OKF regisztrációs számmal rendelkező szervezet) kell ellenőriztetni és karbantartani. Ha a készülék időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkora az nem tekinthető üzemképesnek.
- -A tűzoltó készülékek időszakos felülvizsgálatának meglétéért a munkahely vezetője a felelős.
- A tűzoltó készülékeket, megfelelő utánvilágító biztonsági jellel kell megjelölni.
- A biztonsági jeleket mindenesetben a tűzoltó készülék fölé 2.0-2,5m magasságban kell felszerelni.
- A tűzoltó készülék mellett fel kell tüntetni annak alkalmazására vonatkozó jelzést is.
- A biztonsági jeleket meglévő épületek esetén akkor kell alkalmazni, ha az átalakítással, bővítéssel, rendeltetésmód változással jár.

A készenlétben tartó által végzendő vizsgálatok:

- A tűzoltó készülék készenlétben tartására kötelezett vagy annak képviselője, aki megfelelő időközönként rendszeresen vizsgálja a tűzoltó készülékeket, amelynek során ellenőrzi a tűzoltó készülékeket:
- a tervezett telepítési helyen vannak-e
- láthatóak-e és a készülékekkel szemben állva a címke olvasható-e
- használatba vétele nem ütközik-e akadályba
- jelzőműszer esetén az nem hiányzik, helyes értékeket mutat,
- épek és szerelvényekkel el vannak látva.
- A munkahely területén az ellenőrzést az ügyvezető által írásban megbízott személy végzi. Az ellenőrzés időszakossága 3 hónap. Az ellenőrzést és karbantartást a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban kell dokumentálni.
- A készenlétben tartásra kötelezettnek kell gondoskodnia a hiányosságok kijavításáról, illetve a periodikus javítások megtörténtéről, és ezt

dokumentálni kell a nyilvántartó lap vezetésével. A lapon meg kell jelölni a tűzoltó készülék telepítés helyét, sorszámát, típusát, a töltet súlyát.

V. FEJEZET

TŰZVÉDELMI OKTATÁS, SZAKVIZSGA RENDJE

5.1. Előzetes tűzvédelmi oktatás

- A munkahelyre belépő új dolgozókat munkába állás előtt általános tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
- Az oktatás elvégzéséért a tűzvédelmi vállalkozó a felelős.

5.2. Az ismétlődő oktatások rendje

- A munkahely dolgozóit évente egy alkalommal ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.
- Az ismétlődő oktatást a tűzvédelmi vállalkozó végzi.

5.3. Rendkívüli tűzvédelmi oktatások rendje

- új munkahely létesítésekor
- ha a dolgozó az oktatásról kimarad
- tüzesetek után

A rendkívüli tűzvédelmi oktatások végrehajtásáért a tűzvédelmi vállalkozó a felelős.

5.4. A tűzvédelmi oktatás terjedjen ki:

- a tűz- és robbanásveszély lehetséges okaira, megelőzésére,
- a munkahely és munkafolyamatok tűzveszélyességére, a dohányzási tilalomra,
- a tűzvédelmi szabályzatban előírtakra,
- a tűz esetén követendő magatartásra,
- tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, készülékek használatára,
- működtetésére, kezelésére,
- a tűzjelzés módjára, a riasztás jelére, tűzoltóság kihívására.
- Tűzvédelmi oktatásokat a tűzvédelmi oktatási naplóban kell dokumentálni és nyilvántartani.
- A tűzvédelmi oktatási tematikát az oktatási naplóban kell tartani.

5.5 Tűzvédelmi szakvizsga.

- Tűzvédelmi szakvizsgát a hatályos jogszabályokban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben a dolgozóknak kell tenni.

- Tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakört csak érvényes szakvizsgával rendelkező személy tölthet be.
- -A munkahely területén tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör nincs.

VI. FEJEZET

TŰZJELZÉS, TŰZOLTÁS

6.1. Tűzjelzés módja

- Aki a létesítmény területén ,vagy annak közvetlen közelében tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez ,azonnali kötelessége a közelben tartózkodó személyeket hangos „TŰZ VAN” kiáltásokkal riasztani és a tüzet késedelem nélkül jelezni a tűzoltóságra.
- A tűzoltóság hívószáma: 105
- A tűzjelzésnek tartalmaznia kell
 - a tüzeset, káreset pontos helyét, címét
 - mi ég, milyen káreset történt
 - mi van veszélyben
 - emberélet veszélyben van-e
 - a bejelentő nevét, és a jelzésre használt telefonkészülék hívó számát.
- A tűzjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.
- Aki nem vagy késedelemmel jelzi a tüzet , annak jelzését akadályozza, hamis tűzjelzést ad, vagy telefonkészülékét nem bocsátja rendelkezésre, szabálysértés követ el, ezért ellene feljelentést lehet tenni.
- Amennyiben a káreset jellege megkívánja , az ügyvezető irányításával a mentési munkákat haladéktalanul meg kell kezdeni.
- Az elsődleges feladat- amennyiben történt személyi sérülés- a sérült személyek biztonságos helyre való menekítése, az emberi élet mentése.
- Szükség szerint a tűz keletkezési helyének, illetve a veszélyeztetett területeknek a kiürítését el kell rendelni.
- Az eloltott tüzet 24 órán belül be kell jelenteni a tűzoltóságnak.

6.2. A tűz oltása

- Az időben észlelt, kezdeti szakaszban lévő tűz általában még eredményesen oltható, ezért a tűz észlelésekor- mérlegelés alapján- ha várhatóan a kisebb tűz a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel eloltható, úgy meg kell kezdeni a tűz oltását, és ezt követően kell a jelzést végrehajtani a tűzoltóság felé

- A rendelkezésekre álló eszközökkel meg kell kezdeni a tűz oltását, továbbterjedését meg kell akadályozni, a veszélyeztetett területekről a tűzveszélyes anyagokat el kell távolítani. A tűz oltása során a kézi tűzoltó készülékek oltóanyagát a tűz terjedésének irányából 2-5 méter távolságból a tűz szélétől a középpontja felé haladva juttassuk a tűzbe.
- A tűz oltását csak saját és mások veszélyeztetése nélkül kezdjük meg és lehetőség szerint egyedül ne végezzük. Mivel több készülék áll rendelkezésre, úgy azt egy időben és ne egymást követően használjuk.
- Ha a keletkezett tűz jellegénél, nagyságrendjénél, megközelíthetőségénél, vagy bármely más okból eredően olyan mértékű, hogy az oltási beavatkozási kísérlet a közreműködőket veszélybe sodorhatja, úgy az abban részt vevők azonnali kötelessége a tűz helyszínének, illetve az épületnek mielőbbi elhagyása.
- A hivatásos tűzoltóság megérkezésétől kezdődően mindenki köteles a tűzoltás vezető utasításai szerint ténykedni.
- A tűzoltásban, műszaki mentésben mindenki köteles-ellenszolgáltatás nélkül- a tőle elvárható módon, személyes részvétellel, adatok közlésével közreműködni.

6.3.A közművezetékek elzárása

- A létesítmény területén tűz-, vagy káresemény következtében az áramtalanítást azonnal végre kell hajtani. A közműberendezések gyors és szakszerű kikapcsolása, lezárása tűzvédelmi, élet-és vagyონvédelmi szempontból fontos feladat, amelynek végrehajtását, amennyiben az még nem történt meg, a tűzoltást vezetését ellátó tűzoltó egység parancsnokának utasítására végre kell hajtani.
- **Áramtalanítás módja:** a tűzvédelmi főkapcsoló kikapcsolása.
- A tűz által veszélyeztetett helyiségben azonnal végre kell hajtani az áramtalanítást, a tűz oltását áramtalanítás megkezdéséig tilos!

6.4. A tüzeset utáni feladatok.

- A gazdálkodó szervek és az állampolgárok, a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is kötelesek bejelenteni és akár színhelyét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul meghagyni (kivéve, ha az intézkedés kárcsökkentéshez, vagy életmentéshez szükséges).
- A tüzeset utáni hatósági vizsgálaton résztvevők részére minden segítséget meg kell adni, és az általuk kért adatokat rendelkezésre kell bocsátani.

VII. FEJEZET

ELLENŐRZÉS, KARBANRARTÁS, FELÜLVIZGÁLAT

7.1. Általános előírások

- Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a Tűzvédelmi Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.
- Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működő képtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.
- Az üzemeltetői ellenőrzést, időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.
- Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során:
 - a.) vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
 - b.) szemrevételezéssel, és ha rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét,
 - c.) az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és
 - d.) a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működő képtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.
- Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldá
 - a.) kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
 - b.) sértetlen állapotáról,
 - c.) észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,
 - d.) működtető eszközök, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,
 - e.) működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és,
 - f.) működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést.
- Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az üzemeltető vagy az általa megbízott személy állapítja meg.

- Súlyos , haladéktalanul javítandó hibának minősül
 - a.) a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy
 - b.) az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.
- Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Hatálybaléptetés

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat 2016. március 18.-án lép hatályba.

A Szabályzat által meghatározott követelményeket- külön felhívás nélkül is- köteles mindenki végrehajtani, illetve megtartani. Utóbbiakért fegyelmi, anyagi valamint büntetőjogi felelősséggel tartoznak.

A Tűzvédelmi Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályban lévő jogszabályok, szabványok előírásait kell mérvadónak tekinteni.

Kiadva :

Budapest, 2016. március 18.

.....
Munkahelyi vezető

MELLÉKLETEK

1.számú melléklet

Az üzemeltetési naplóban dokumentált ellenőrzések, felülvizsgálatok, karbantartások gyakorisága

2. számú melléklet

Tűzoltó készülék nyilvántartás

3. számú melléklet

Feltételek tűzveszélyes tevékenység végzéséhez

1.számú melléklet

**A tűzvédelmi üzemeltetői naplóban dokumentált ellenőrzések,
karbantartások, felülvizsgálatok gyakorisága.**

Jogszabályi előírás: 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 248 § (1) pontja.

1.) Tűzoltó készülék

Üzemeltetői ellenőrzés: 3hónap (+1hét)

Karbantartás : Jogosult személy : 12 hónap (+1 hónap)

5 év (+2 hónap)

10 év (+ 2 hónap)

A tűzoltó készülékek nyilvántartása

2. számú melléklet

MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet
1053 Budapest, Ferenciek tere

Az ellenőrzést végzi:

A tűzoltó készülékek ellenőrzési nyilvántartása

.....

2016

Sor- szá m	A tűzoltó készülék			Az ellenőrzés időpontja (negyedév)				Javítás	Megjegyzés
	készletléti helye	típusa	gyári száma	I.	II.	III.	IV.		
1	Recepció	6kg ABC por		X					

3. számú melléklet

FELTÉTELEK
a tűzveszéllyel járó munka elvégzésére

A 54/2014.(XII.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ értelmében
nevű szakmunkás (szakképesítési oklevelének tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának
száma:), aműhelyben, üzemben, helyiségben 201....
év hó ... napján órától, 201.... év hó napjának óráig
..... tűzveszélyes munkálatokat (hegesztést) az alább felsorolt megelőző tűzvédelmi
előírások, rendelkezések végrehajtása, illetőleg feltételek maradéktalan betartása mellett
végezhet.

Tűzvédelmi előírások (feltételek):

.....
.....
.....

....., 201.... év hó nap

P.H.

.....
a munkát elrendelő
(feltételeket meghatározó)
aláírása

A felsorolt megelőző tűzvédelmi előírásokat, rendelkezéseket (feltételeket) tudomásul vettem,
azok betartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok.

....., 201..... év hó

.....
a munkát végző aláírása